



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ул. Мира, д. 14, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450064  
Телефон (347) 279-98-95, Факс (347) 279-97-49  
E-mail: [aup@priuralnadzor.ru](mailto:aup@priuralnadzor.ru), <http://www.zural.gosnadzor.ru>

**ПРЕДПИСАНИЕ**

№ 29 - 14/576-

рп\б(П)

Законному представителю  
Муниципального общеобразовательного  
бюджетного учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа №1»  
Юридический адрес: 453833,  
Республика Башкортостан, г. Сибай, ул.  
Горького, 29  
Почтовый адрес: 453833, Республика  
Башкортостан,  
г. Сибай, ул. Горького, 29

«29» мая 2017 года

(дата вынесения предписания)

Волкова Ирина Борисовна, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

(должность, фамилия, имя, отчество лица / лиц, выдавшего предписание)

при проведении плановой проверки Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» (далее МОБУ СОШ №1), расположенного по адресу:

453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Горького, д. 29,

ИНН 0267007014, ОГРН 1020202036986.

(полное, сокращённое наименование юридического лица/Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН, КПП, адрес (место нахождения),

В период с 10.05.2017 г. по 29.05.2017 г.

на предмет: предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований в области энергетической безопасности, на основании распоряжения № 576 – рп/б от 28 апреля 2017 г, были выявлены нарушения требований

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145;

«Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденной приказом Минэнерго России 03.06.2003 №261.

По результатам проверки составлен Акт от 29.05.2017 № 29-14/576-рп/б (А).



В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в присутствии Директора МОБУ СОШ №1 Диярова Р.Н.

**ПРЕДПИСЫВАЕМ:**

**МОБУ СОШ №1**

**Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:**

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушенного нормативного документа
<b>1. Контроль за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией электроустановок и электрических сетей.</b>			
1	Назначение ответственного за электрохозяйство произвести после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности.	п. 1.2.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрированных в Минюсте от 22. 01.2003 № 4145, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6. (ПТЭЭП)	14.07.2017
2	В помещениях (электрощитовых), отведенных для обслуживания электроустановки обеспечить наличие документов: - однолинейная схема первичных электрических соединений; - журнал учета электрооборудования.	п.1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01. 2003 г. № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	30.06.2017
3	На ЩС-4,5, установленных на 3, 2 этажах школы, ЩС в кухонном помещении столовой установить запирающие устройства, препятствующие доступу посторонним лицам.	п.2.2.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01. 2003 г. № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	30.06.2017
4	На дверях и внутренних стенках вводно-распределительных устройств (ВРУ) №№1,2 восстановить надписи, указывающие назначение присоединений и их наименование.	п.2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01. 2003 г. № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	30.06.2017

СОШ №1

+

СОШ №1  
ЦЕПЭК

СОШ №1

ЦЕПЭК



5	На дверях ВРУ №1 восстановить предупреждающие плакаты и знаки установленного образца.	п.2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	19.06.2017	СОСН/1
6	На щитах освещения ЩО-1,3,5,7 с внутренней стороны (на дверцах) вывесить однолинейную схему и восстановить надписи с наименованиями автоматических выключателей электроприёмников, соответственно через них получающих питание.	П.2.12.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	30.06.2017	СОСН/1
7	На электродвигателях станков в классе трудового обучения нанести стрелки, указывающие направление вращения. <i>Уброслено.</i>	п.2.5.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	12.06.2017	СОСН/1
8	Помещения ВРУ обеспечить диэлектрическими коврами, соответствующими требованиям государственного стандарта.	п.2.12.2 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго России 03.06.2003 №261.	30.06.2017	СОСН/1
9	Определить место хранения диэлектрических перчаток в помещении ВРУ №1 отдельно от инструментов.	п.1.3.3 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго России 03.06.2003 №261.	12.06.2017	СОСН/1
10	Произвести очистку ВРУ №1, уборку помещения ВРУ №1.	п.2.2.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.	01.08.2017	СОСН/1



	2003 г. № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	
--	--	--

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 453830, г. Сибай, ул. Горького, 74, или электронной почтой o.kurilo@priuralnadzor.ru.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.


С предписанием ознакомлен Дияров Р.Н. И.Б. Волкова  
(Ф.И.О. законного представителя/представителя по доверенности, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

---

Должностное лицо/лица, Западно-Уральского управления Ростехнадзора, вынесшее предписание:

государственный инспектор  
государственного энергетического надзора  
по Республике Башкортостан  
Западно-Уральского управления Ростехнадзора



И.Б. Волкова

Экземпляр предписания на 4 листах для исполнения получен:

Директор МОБУ СОШ №1 Дияров Р.Н.  
(должность, ФИО, подпись)

И.Б. Волкова  
(подпись)

"29" мая 2017 г.

Предписание направлено по почте:

---

