



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Мира, д. 14, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450064
Телефон (347) 279-98-95, Факс (347) 279-97-49
E-mail: aup@priuralnadzor.ru, http://www.zural.gosnadzor.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29-41/285
об назначении административного наказания

г. Стерлитамак
место составления

в обязанности заместителя начальника отдела государственного
по Республике Башкортостан Западно-Уральского управления
Алексеевич (служебное удостоверение ТО-11 №0230), рассмотрев
административном правонарушении, №29-41/285 от 30 мая 2017г., в
БУ «Средняя общеобразовательная школа №1» Диярова Рушана

в отношении которого рассмотрено дело:

Иван Отчество Нурмухаметович
Средняя общеобразовательная школа №1»

, место рождения: гор. Сибай, БАССР
личность: паспорт гражданина РФ серия 80 05 № 208693, выдан
Республика Башкортостан 24.02.2005 г., код подразделения 022-014.
адреса (места жительства): Респ. Башкортостан, гор. Сибай, ул. Северная, д.2/1,
предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации,
Российской Федерации об административных правонарушениях,

Дияров Р.Н.
(инициалы, фамилия)

УСТАНОВИЛ:

в целях обеспечения контроля (надзора), в соответствии с распоряжением
назначения Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 11 апреля 2017 года № 576-рп/б «О проведении плановой выездной
проверки деятельности государственного энергетического надзора по Республике Башкортостан
и Республики Татарстан в отношении государственного энергетического надзора
Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору И.Б. на электрооборудовании объектов, расположенных по адресу:

453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Горького, 29, находящихся в эксплуатации
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №1», выявлены нарушения обязательных норм и

ЧЕК - ОРАЕР
Башкирское отделение № 8598 ФИЛИАЛ № 724
ИНН: 7707083893

Операция: 4705
Дата: 20.06.2017 17:40
Терминал: 169
Сумма: 2000,00
Комиссия: 60,00
ИТОГО: 2060,00
Две тысячи шестьдесят рублей 00 копеек

Получатель: УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТО
СТАН (ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УП
РАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)
ИНН: 5902290459 КПП: 590201001
Счет: 40101810100000010001
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БА
ШКОРТОСТАН
Бик: 048073001
Кор.счет: 0

UID: 2017062085980072408598007240047056
СУИП: 300074487411GSNL
ФИО полностью: ДИЯРОВ Р Н
Адрес: СИБАЙ СЕВЕРНАЯ 2/1
Назначение платежа: ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29-41/285 О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
НАКАЗАНИЯ
ОКТМО: 80745000
КБК: 49811641000016000140
Вид документа: ПАСПОРТ РФ
Номер документа: 8005208693
Гражданство: РОССИЯ
ИПГУ: 01000000000000000005208693643
УИП: 10480736010085982006201724936727

Подпись: ffffffa54fffffd475fffffb
банка: 8fffffeefffff95fffffcc73f
fffffa3fffffe2d6c6a6b4dfff
ffff87a56

Подпись плательщика: _____
Документ исполнен
Служба поддержки 8-800-555-555-0
Благодарим за выбор нашего Банка

Оператор №: 1350604



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Мира, д. 14, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450064
Телефон (347) 279-98-95, Факс (347) 279-97-49
E-mail: aup@priuralnadzor.ru, http://www.zural.gosnadzor.ru

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29-41/285
о назначении административного наказания**

«13» июня 2017 года
дата составления

г. Стерлитамак
место составления

Я, исполняющий обязанности заместителя начальника отдела государственного энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно-Уральского управления Ростехнадзора Зуев Олег Алексеевич (служебное удостоверение ТО-11 №0230), рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, №29-41/285 от 30 мая 2017г., в отношении директора МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №1» Диярова Рушана Нурмухаметовича

Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело:

Фамилия Дияров Имя Рушан Отчество Нурмухаметович

Место работы, МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №1»

должность: директор

Дата рождения 03.01.1984 г., место рождения: гор. Сибай, БАССР

Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ серия 80 05 № 208693, выдан ОВД г.Сибая Респ. Башкортостан 24.02.2005 г., код подразделения 022-014.

Адрес места жительства (регистрации): Респ. Башкортостан, гор. Сибай, ул. Северная, д.2/1.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, главами 25 и 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, разъяснены

(подпись)

Дияров Р.Н.
(инициалы, фамилия)

УСТАНОВИЛ:

При проведении мероприятия по контролю (надзору), в соответствии с распоряжением Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «28» апреля 2017 года № 576-рп/б «О проведении плановой выездной проверки МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №1» ГО г.Сибай, РБ, государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Волковой И.Б. на электрооборудовании объектов, расположенных по адресу: 453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Горького, 29, находящихся в эксплуатации МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №1», выявлены нарушения обязательных норм и

правил, обнаруженные (совершенные) «29» мая 2017г. в «17» часов «00» минут в области электроэнергетики, а именно:

№ п/п	Сведения и характер выявленных нарушений обязательных норм и правил	Наименование, статьи, пункта нарушенных нормативных и правовых актов
1.	Назначение ответственного за электрохозяйство произведено до проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности.	п. 1.2.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01. 2003 г. № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.
2.	В помещениях (электрощитовых), отведенных для обслуживания электроустановки отсутствует - однолинейная схема первичных электрических соединений; - журнал учета электрооборудования.	п.1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01. 2003 г. № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.
3.	ЩС-4,5, установленные на 2, 3 этажах школы, ЩС в кухонном помещении столовой не имеют запирающих устройств, препятствующих доступу посторонним лицам.	п.2.2.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01. 2003 г. № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.
4.	На дверях и внутренних стенках вводно-распределительных устройств (ВРУ) №№1,2 отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их наименование.	п.2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01. 2003 г. № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.
5.	На дверях ВРУ №1 отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца.	п.2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01. 2003 г. № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.
6.	На щитах освещения ЩО-1,3,5,7 с внутренней стороны (на дверцах) отсутствует однолинейная схема и отсутствуют надписи с наименованиями автоматических выключателей электроприемников, соответственно через них получающих питание.	п.2.12.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01. 2003 г. № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.
7.	На электродвигателях станков в классе трудового обучения отсутствуют стрелки, указывающие направление вращения.	п.2.5.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01. 2003 г. № 6, зарегистрированных Минюстом

		России от 22.01.2003 № 4145.
8.	В помещении ВРУ №2 используются диэлектрические ковры, не соответствующие требованиям государственного стандарта.	п.2.12.2 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго России 03.06.2003 №261.
9.	Диэлектрические перчатки в помещении ВРУ №1 хранятся совместно с инструментом.	п.1.3.3 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго России 03.06.2003 №261.
10.	Не производится очистка ВРУ №1, уборка помещения ВРУ №1.	п.2.2.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.

Обстоятельства правонарушения подтверждают:

1. Распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 576-рп/б от 28.04.2017 г.
2. Акт проверки, Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, юридического лица МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №1» от 29.05.2017 г. № 29-14/576-рп/б /А.
3. Копия приказа Отдела образования Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан «О переводе работника на другую должность» от 26.05.2014 г. №18.
4. Иные материалы подтверждающие факт административного правонарушения (фотоматериалы, копии документов т.д.)

что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 9.11. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топлива - и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки» допущенным по вине: должностного лица директора МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №1» Диярова Рушана Нурмухаметовича, назначенного на должность приказом № 18 от 26.05.2014 г., своими действиями (бездействием) нарушил требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», зарегистрированных в Минюсте от 22. 01.2003 г. № 4145, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6.

Наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств: отсутствуют

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении был уведомлен надлежащим образом, а именно: определением от «30» мая 2017 года № 29-41/285.

Наличие ходатайств и отводов: поступали

(поступали/не поступали, результаты рассмотрения)

Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст.26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и руководствуясь ст. ст. 22.1, 22.2,23.29, 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Диярова Рушана Нурмухаметовича

(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 9.11. Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, выразившееся в нарушении требований «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», зарегистрированных в Минюсте от 22.01.2003 г. № 4145, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 и назначить наказание в виде: административного штрафа в размере: 2000 (двух) тысяч рублей

который должен быть внесен на: Счёт

(прописью)
401 018 101 000 000 1 000 1

ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России г. Уфа

(полное наименование и реквизиты банка)

БИК 048073001, ОКТМО 80745000

ИНН Получателя: 5902290459, КПП Получателя: 590201001

Получатель: УФК по Республике Башкортостан (Западно-Уральское управление Ростехнадзора)

Код БК 49811641000 01 6000 140, Код УИН 498 5902 1706 294128505

(наименование получателя, номер счета и банковские реквизиты)

Не позднее 60 дней со дня вступления настоящего Постановления в законную силу. Копию документа, свидетельствующего об уплате штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, в течение срока, установленного для уплаты штрафа в соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, представляет по адресу: Республика Башкортостан, 450064, г. Уфа, ул. Мира, д.14. каб. № 806,

Решения, принятые в отношении изъятых вещей и документов в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (если были изъяты): изъятия не производились

В соответствии со статьями 30.1 – 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу в соответствии со ст. 31.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях после истечения срока, установленного для обжалования.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, указанного в ч. 1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановление направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

С постановлением ознакомлен:

«13» июня 2017 г.

(подпись)

Дияров Р.Н.

(инициалы, фамилия)

(постановление вынесено при отсутствии директора МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №1»

(должность)

И.о. заместителя начальника отдела
государственного энергетического надзора
по Республике Башкортостан

(должность)

(подпись, штамп)

Зуев О.А.

(фамилия, инициалы)

М.П.

Копия постановления вручена лицу, в отношении которого оно вынесено или его законному представителю:

«___» июня 2017г.

_____ (подпись)

Дияров Р.Н.
(инициалы, фамилия)

директор МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
(должность)

Постановление выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:

«___» июня 2017г.

РБ, гор. Сибай, ул. Северная, д. 2/1

(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления)

Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение:

Штраф взыскан «___» _____ 2017г.

Копия квитанции (платежного поручения) прилагается. _____